



PI = 45,5kW
Ps = 28,2kW
Is = 43A

UKŁAD SIECI: TN–C–S
OCHRONA OD PORAŻEN: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Z WYJĄTKIEM OBWODÓW TP/G9 i TP/10
GDZIE OCHRONA PRZEZ ZASTOSOWANIE ODBIORNIKÓW W II KL. IZOLACJI

Wojewódzka Pedagogiczna Biblioteka Publiczna w Kielcach			
Kielce ul. Jana Pawła II.			
Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Odra" - K. Rygiel 25-139 Kielce ul. Chrobrego 101 tel./fax: +12010063; kom. 09490391			
Nazwa inwestycji:		Stadium:	
Projekt przebudowy instalacji elektrycznej		PW	
Typu rysunku:		Data:	
Schemat ideowy tablicy RG		0 .: 2013	
Projektant:		Skala:	
mgr inż. Krzysztof Rygiel		1-	
Opiniował:		Nr rysunku:	
mgr inż. Tomasz Ptasz		1.	
Sprawdził:			
mgr inż. Krzysztof Rygiel			
wp. RL 219/89			