



UWAGA!
ODBIORNIKI ZASILANE Z OBW. G9 I G10 TYLKO II KL.

$$P_i = 16kW + 7,6kW = 23,6kW$$
$$P_s = 16kW \times 0,4 + 7,6kW \times 0,8 = 12,5kW$$
$$I_s = 20A$$

Wojewódzka Pedagogiczna Biblioteka Publiczna w Kielcach Kielce ul. Jana Pawła II.			
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Orbion" - K. Pałk 25-139 Kielce ul. Chodkiewicza 101 tel/fax. 413610083, kom. 604463091			
Nazwa inwestycji:			
Projekt przebudowy instalacji elektrycznej			Stadium: PW
Tytuł rysunku:			Data: 03.2013
Schemat ideowy tablicy TP			
Projektował:	BM&A ELEKTRONIKA mgr inż. Krzysztof Pałk upr. SWW/0000/P002/07	PODPIS	Skala: 1-
Opracował	inż. Tomasz Płaza		Nr rysunku: 2.
Sprawdził:	inż. Krzysztof Jurek upr. Rd. 218/89		